

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 5 年 9 月 1 5 日

福島県立テクノアカデミー浜校長

工事番号	第 2 3 - 3 2 2 6 0 - 0 0 0 3 号
工 事 名	テクノアカデミー浜 コミュニティホール外防水工事
質 問 事 項	
<p>(設計図 A-08・設計書 P.16)</p> <p>・設計図 A-08 渡り廊下工事概要欄にて、壁石膏ボード 12.5 新設 (GL 工法) とありますが、設計書細目別内訳 P.16 内装改修 壁せつこうボード張りの摘要欄には「鋼製、木、ボード下地」とあります。設計図を正として、GL 工法 直張りと解釈して宜しいでしょうか。</p>	
回 答 事 項	
<p>貴見のとおりです。</p>	